

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wpisany przez

piątek, 22 września 2017 08:25 - Ostatnia aktualizacja piątek, 22 września 2017 08:30

Rudnik nad Sanem, dnia 22.09.2017 r.

ZPF.271.22.1.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Konopnickiej w Rudniku nad Sanem”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wpisany przez

piątek, 22 września 2017 08:25 - Ostatnia aktualizacja piątek, 22 września 2017 08:30

Pytanie 1:

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że nawierzchnia poliuretanowa na boisku będzie w całości koloru ceglastego Ral 3006. Ral 3005, o którym mowa w opracowaniu to kolor brązowy. Kolor brązowy jest znacznie droższy od zwykłego ceglastego. Prosimy o ujednolicenie koloru nawierzchni: ceglasy RAL 3006 czy brązowy RAL 3005?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że cała nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego ma być w kolorze ceglastym (RAL 2004).

Pytanie 2:

Warstwa ET ma mieć grubość 30 czy 35 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że grubość warstwy ET powinna wynosić 35 mm.

Pytanie 3:

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wpisany przez

piątek, 22 września 2017 08:25 - Ostatnia aktualizacja piątek, 22 września 2017 08:30

Proszę o wyjaśnienie, czy sprzęt sportowy i urządzenia małej architektury należy wyceniać zgodnie z opisem technicznym czy według STWIORB?

Odpowiedź:

Sprzęt sportowy należy wyceniać zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Część ST-AB.8, pkt 2.2 Wyposażenie sportowe) z zastrzeżeniem, że konstrukcja wysięgnika do koszykówki ma być dwusłupowa.

Pytanie 4:

W związku z zamieszczeniem parametrów technicznych konkretnej nawierzchni poliuretanowej, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowej typu natrysk, które zostały przebadane i ocenione na zgodność z normą PN EN 14877:2014, posiadających certyfikat IAAF, atest PZH.

Umożliwi to udział większej liczby oferentów i konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie wszystkich nawierzchni poliuretanowych, z

Wpisany przez

zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne nie mogą być gorsze od tych wskazanych w dokumentacji.

□ □ □ □ □ □ □ □ Nie przedłuża się terminu składania ofert.

[illegible]

111

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

mgr inż. Waldemar Grochowski