

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wpisany przez
poniedziałek, 05 lutego 2018 11:38 - Ostatnia aktualizacja poniedziałek, 05 lutego 2018 11:44

Rudnik nad Sanem, dnia 05.02.2018 r.

ZPF.271.4.1.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Rozbudowę sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem – ul. Doliny”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wpisany przez

poniedziałek, 05 lutego 2018 11:38 - Ostatnia aktualizacja poniedziałek, 05 lutego 2018 11:44

Proszę o określenie gdzie kończą się przyłącza na działkach prywatnych. W części opisowej projektu mówi się o 34 przyłączach wodociągowych z wprowadzeniem rury do budynku i zakończeniem węzłem wodomierzowym z zaworem odcinającym przed i antyskażeniowym za wodomierzem JS1,5Ø 15 mm. W przedmiarach robót prace te są nie ujęte, jest tylko montaż 34 zasuw (33 szt. dn 25 i 1 szt. dn 32) oraz 20 szt. nawierteł (10 szt. dn 90/32 i 10 szt. dn110/32).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, natomiast zakres przedmiotowego zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy.

Pytanie 2:

Proszę określić jakie należy zastosować kształtki żeliwne – czy ma to być żeliwo szare, żeliwo szare malowane proszkowo czy żeliwo sferoidalne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować kształtki żeliwne wykonane z żeliwa sferoidalnego.

Pytanie 3:

Jakie wymagania stawia Zamawiający montowanym hydrantom nadziemnym. Czy może to być zwykły hydrant z kolumną stalową, z pojedynczym zamknięciem, malowany na kolor czerwony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem, korpus górny monolit z możliwością obracania korpusu z nasadami od 0° do 360°, kolumna z żeliwa sferoidalnego.

Pytanie 4:

Czy węzły żeliwne mają skręcane śrubami stalowymi ocynkowanymi czy nierdzewnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować śruby nierdzewne.

Pytanie 5:

Wpisany przez

Czy nawiertki mają służyć tylko do nawiercenia rury, czy też należy zamontować na nich klucz (obudowę) ze skrzynką żeliwną.

Zamawiający informuje, że nawiązki mają służyć tylko do nawiercenia rury.

BURMISTRZ

mgr inż. Waldemar Grochowski

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wpisany przez

poniedziałek, 05 lutego 2018 11:38 - Ostatnia aktualizacja poniedziałek, 05 lutego 2018 11:44
