



**GMINA I MIASTO
RUDNIK NAD SANEM**
ul. Rynek 40
37 – 420 Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem, dnia 20.06.2014 r.

**GMINA I MIASTO
Rudnik nad Sanem**
ul. Rynek 40
37-420 RUDNIK nad SANEM
tel. 015 8761002, 8761069, tel/fax 8761119
NIP 6020008858, REGON 830409465
ZPF.271.15.1.2014

WYJAŚNIENIA TREŚCI


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dotyczących budowy windy osobowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem

Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści zaproszenia do złożenia oferty wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:


Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie standardu drzwi w kabinie i na przystankach. Czy mają one być przeszklone (tj. szkło umieszczone będzie w ramach ze stali nierdzewnej) czy mają być wykonane ze szkła lub czy mają być pełne wykonane ze stali nierdzewnej? Wszystkie rozwiązania pokazano na zdjęciach w załączniku do zapytania.


Drzwi pełne stal nierdzewna



Drzwi przeszklone w ramach ze stali



Drzwi szklane



Odpowiedź:

Należy zastosować drzwi pełne ze stali nierdzewnej.

Pytanie 2:

Prosimy o zmianę postanowień w SIWZ dotyczącym terminu realizacji zamówienia i przedłużenie go o czas niezbędny na wykonania zamówienia. Technologiczny cykl produkcyjny urządzenia to 8-10 tygodni, czas montażu i odbioru przez UDT to kolejne 3-4 tygodni. Mając jednak na uwadze nadchodzący okres przerwy wakacyjnej w fabrykach w całej Europie (trwający około 3 tygodni) oraz powyższe terminy technologiczne wnosimy aby termin realizacji wynosił 16-18 tygodni od dnia podpisania umowy. Zaproponowany termin 16.09.2014 ograniczy znaczącą lub całkowicie liczbę oferentów oraz doprowadzi do sytuacji w której cena będzie zdecydowanie wyższa, niż ta którą możecie Państwo otrzymać przedłużając termin do końca października 2014.

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 3:

Czy winda ma być dostosowana dla osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami EN 81:70 tzn. posiadać c o najmniej system kurtyn świetlnych system informacji głosowej oraz inne wyposażenie zgodnie z ww normą.?

Odpowiedź:

Tak.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

mgr inż. Waldemar Grochowski