

Rudnik nad Sanem, dnia 14.10.2022 r.

**GMINA I MIASTO**  
**Rudnik nad Sanem**  
**ul. Rynek 40**  
**37-420 Rudnik nad Sanem**  
**NIP: 6020008858, REGON:830409465**  
**ZPF.271.30.6.2022**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)**

*Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez  
możliwości negocjacji na*

**„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel (III)”**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

### **Zestaw pytań z dnia 12.10.2022 r.:**

#### **Pytanie 1:**

*Prosimy o udzielenie informacji czy w zakresie Wykonawcy leży odtworzenie dróg asfaltowych? Jeśli nie to czy należy w miejscu rozebranego asfaltu wypełnić wykop tłuczniem? Z jakiego kruszywa ma być wykonana podbudowa pod drogi?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że odtworzenie dróg asfaltowych w miejscowości Kopki nie leży po stronie Wykonawcy. Należy wypełnić wykop kruszywem łamanym:  
- warstwa dolna z kruszywa łamanego o frakcji 0/20 – 0/63 mm (tłuczeń),  
- warstwa górna z kruszywa łamanego o frakcji 0/32 mm (tłuczeń).

### **Zestaw pytań z dnia 13.10.2022 r.:**

#### **Pytanie 1:**

*Prosimy o udzielenie informacji czy w zakresie Wykonawcy leży odtworzenie dróg asfaltowych w miejscowości Przędzel? W przedmiarach dla miejscowości Kopki zostało to usunięte natomiast w przedmiarach dla miejscowości Przędzel są pozycje na odtworzenie asfaltu.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że odtworzenie dróg asfaltowych w miejscowości Przędzel leży po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisami w przedmiarach.

#### **Pytanie 2:**

*Prosimy o udzielenie informacji czy w studniach odpowietrzających na rurociągu tłocznym, w których znajduje się łącznik rewizyjny z zaworem hydrantowym*

Projekt pn. „*Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU

należy jeszcze zamontować zawór odpowietrzający (dla zlewni P1,P3,P5,P7,P9 i P11 w Kopkach) (pyt. ze względu na zapis w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

"a) Zlewnia P1:

- rurociągi grawitacyjne:
- roboty ziemne,
- montaż rurociągów i studzienek rewizyjnych,
- rurociągi tłocznych PE:
- roboty ziemne,
- montaż rurociągów i studni rewizyjnych i odpowietrzających,"

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować armaturę odpowietrzającą.

**Pytanie 3:**

*Prosimy o udzielenie informacji czy tereny pompowni w miejscowości Przędzel mają być wybrukowane*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że tereny pompowni w miejscowości Przędzel mają być wybrukowane zgodnie z projektem.

**Pytanie 4:**

*Prosimy o udzielenie informacji czy opłaty za wycinkę drzew i samo karczowanie leży w zakresie robót Wykonawcy ww. zadania? (np. w okolicy przepompowni P1)*

**Odpowiedź:**

Informuję, że sprawy związane z wycinką drzew leżą po stronie Zamawiającego, zaś karczowanie pni i korzeni na trasie kanalizacji leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 5:**

*Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza zmianę studni betonowych przelotowych fi 1200 i fi 1000 na studnie tworzywowe o mniejszej średnicy? np fi 600 lub 425? Jeśli tak to których?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 14.10.2022 r.

### **Zestaw pytań z dnia 14.10.2022 r.:**

**Pytanie 1:**

*Czy Zamawiający dopuszcza się zamianę studni betonowych dn1000 na studnie wykonane z tworzywa (kineta PP) o średnicy 425mm - studnie przepływowe oraz studnie na przyłączach kanalizacyjnych?*

*Czy w miejscach, gdzie zastosowanie studzienki 425 będzie niemożliwe wykonanie studzienki tworzywowej o większej średnicy np. 630mm (studnie o kinetach zbiorczych) na sieci?*

*Zmiany zostaną uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.*

*ETAP I*

- *Mapa 1*
- Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

Projekt pn. „*Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU

*A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18.*

- *Mapa 2*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425  
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A19, A20.*

- *Mapa 3*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425  
A22, A23, A24, A25, A27.*

*ETAP II*

- *Mapa 1*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425  
K9, K10, K11', K1, K2, K3, K28, K29.*

- *Mapa 2*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425  
B3, B4, B5, B7, B8, B4.1.*

- *Mapa 3*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425  
K13, K14, K16, K17, K21, K22, K25, K26.*

- *Mapa 4*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425  
B9, B10, B11, B12, B13, B15, B16, B17, B18, B20, B21, B23, B32, B33.*

- *Mapa 5*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425  
B24, B25, B26', B64.*

- *Mapa 6*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425  
H115, H118, H120', H121, H122, H123, H125, H126, H128.*

- *Mapa 7*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425  
H112, H113, H154, H155, H156, H158, H159, H160, H161, H162, H44, H45, H46,  
H48, H49, H50, H51, H52, H53.*

- *Mapa 8*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425  
B36', A32, A40.*

- *Mapa 9*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425  
J15, J17, J18, J20, J21.*

- *Mapa 10*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425  
J3, J5, J7, J10, J13, J48, J49, J49', J50, J52, J25, J26, J27.*

- *Mapa 11*

Projekt pn. „*Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*H2, H3, H4, H6, H7, H9, H10, H12, H98, H100, H101, H103, H104, H105, H107, H108, H110, H111, H152, H153, H29, H30, H31, H32, H33, H34, H36, H37, H38, H39, H40, H43.*

- *Mapa 12*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*H13, H15, H16, H17, H218, F56, F57', F58, F59, F66, F67, F70, F72, F73, F74, F81, F82, F83, F84.*

- *Mapa 13*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*A32', A33, A34, A35, A36, A37, A41, A43, A44, A45, A46, A47, G107, G108, G109, L54, L55, L56, L57.*

- *Mapa 14*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*G3, G4, G5, G53, G55, G57, G58, G59, G60, G62, G63, G90, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G101, G102, G103, G110, G131', G132, G133, G134.*

- *Mapa 15*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*J214, J215, J216, J218, J219, J221, J222.*

- *Mapa 16*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*E168, E169, E170, E171, E172, E522, E525, E526, E529, E530, J56, J57, J58, J61, J62, J63, J65, J66, J67, J69, J70, J71, J72, J73, J74, J75, J77, J78, J79, J80.*

- *Mapa 17*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*H93, E162, E163, E164, E173, E174, E175, E176, E520, F4, F5, F6, F7, F9, F11, F12, F13, F15, F16, F18, F19, F51, F52, F53, F55, F103, F107, F108, F111, F112, F113, F119, F120.*

- *Mapa 18*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*L47, L48, L49, L51, L52, L243, L244, L245, L246.*

- *Mapa 19*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*G64, G65, G67, G68, G69, G70, G72, G73, G74, G75, G78, G79, G80, G81, G82, G111, G112, G113, G116, G137, G138, G139.*

- *Mapa 20*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G16, G18, G19, G20.*

- *Mapa 21*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

Projekt pn. „*Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU

*E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E119, E152, E153, E154, E155, E156, E157, E159, E160, E161, E217, E218, E397, E398, E399, E401, E402, E403, E404, E405, E472, E473, E474, E476, E477, E95, E97, E98, E100, E101.*

- *Mapa 22*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*E27, E28, E29, E30, E33, E35, E36, E38, E40, L123, L142, L144, L145, L147, L148, L150, L151, L152, L154, L155, L203, L212.*

- *Mapa 23*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*G22, G23, G24, G26, G28, G29, G31, G32, G38', G39, G41, C190, E426, E427, E428.*

- *Mapa 24*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*E14, E16, E18, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E102, E103, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E117, E129, E383, E384, E386, E387, E388, E390, E391, E392, E394, E395, E422, E424, E425, E437, E437.1, E438, E438.1, E439, E457, E458, D9, D10.*

- *Mapa 25*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*L12, L13, L14, L16, L18, L20, L22, L23, L24, L87, L90, L92, L97, L107, L108, L111, L112, L121, L122, L135, L137, L138, L140, L141, L180, L181, L182, C154.*

- *Mapa 26*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*L6, L7, L91, L93, C12.1, C13, C15, C18, C19, C20, C21, C94, C137, C138, C140, C142, C144, C145, C146, C147, C148, C149, C150, C151, C152, C153, C159, C160, C166, C189, E45, E46, E47, E48, E50, E52, E53, E54, E480, E481, E482, E483.*

- *Mapa 27*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*C2, C11, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C45, C45', C46, C47, C50, C51, D3, D4, D5, D7, D8, E34, E36, E37, E38, E39, E41, E43, E44.*

- *Mapa 28*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*L59, L60, L61, L62, L63, L64, L73, L74, L80, L82, L83, L84, C60, C62, C63, C24.*

- *Mapa 29*

*Zamiana na studnie tworzywowe o średnicy 425*

*C3', C4, C5, C6, C8, C9, C49, C55', C55, C58, C66, C70, C71, C73, C74, C75.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Zastrzeżeniem, że dla studni rewizyjnych zlokalizowanych w drodze z zastosowaniem pierścienia



Projekt pn. „*Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU

odciążającego i wjazdu typu ciężkiego D400. Dla studni rewizyjnych zlokalizowanych na terenach zielonych należy zastosować wjazd typu B125.

- A. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
- B. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale §12 SWZ:

**w § 12 pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:**

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.10.2022 r. do godz. 10:00.

**w § 12 pkt. 1 SWZ po zmianie jest:**

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2022 r. do godz. 10:00.

**w § 12 pkt. 3 SWZ przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.10.2022 r. o godz. 10:15 za pomocą aplikacji deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

**w § 12 pkt. 3 SWZ po zmianie jest:**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.10.2022 r. o godz. 10:15 za pomocą aplikacji deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

- C. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu wniesienia wadium, a mianowicie:

**w § 9 pkt. 2 SWZ przed zmianą jest:**

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2022-10-19 do godz. 10:00

**w § 9 pkt. 2 SWZ po zmianie jest:**

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2022-10-21 do godz. 10:00.

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00376325/0 z dnia 04.10.2022 r.

- E. W załączeniu:

1) Zmiana ogłoszenia opublikowana dnia 14.10.2022 r. o numerze 2022/BZP 00393966/01.

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)