

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



1. Zawór odcinający DN50
2. Zawór zwrotny DN50
3. Zabezpieczenie przed brakiem wody - suchobiegiem pompy
4. Pompa np. EBARA EVMSG 15-4/4,0kW uruchamiana automatycznie przez sterownik nawadniania
5. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia
6. Manometr (1 do 16 bar)
7. Króciec z zaworem 1" do przedmuchu sprężonym powietrzem.
8. Naczynie przeponowe 25 litrów
9. Redukcja GW/kołnierz, GW2 "/K65
10. Kołnierz specjalny pe/żeliwo DN65/PE75
11. Kołnierz specjalny pe/żeliwo DN100/PE110
12. Redukcja GW/kołnierz, GW2 "/K100

wymiary podano w [cm]

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59–930 Pieńsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		Projekt: TECHNICZNY	Skala: 1:25
Inwestycja: BUDOWA TRYBUNY WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ZADASZENIEM, BUDOWA URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH NA TERENIE MOSIR W RUDNIKU NAD SANEM, UL. A. MICKIEWICZA, DZ. NR 5180/17, 2631/6	Inwestor: GMINA MIASTO RUDNIK NAD SANEM UL. RYNEK 40 37–420 RUDNIK NAD SANEM	Data: 24.08. 2022	Nr rys. 01KT
	Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Katarzyna Troczka	Podpis:	
	Uprawnienia: 83/DOŚ/08		
	Sprawdzający branży sanitarnej: inż. Anna Duchnowska	Podpis:	
	Uprawnienia: 100/DOŚ/06		
Tytuł rysunku: KOMORA INSTALACJI ZRASZANIA			