

1. rura PE 100, SDR 11, PN 16, 110x10,0
2. kołnierz specjalny PE/żeliwo DN 100/110
3. kołnierz DN65 z gwintem 1 1/2"
4. redukcja żeliwna dwukołnierzowa DN 100/DN65
5. zawór zwrotny antyskażeniowy BA DN 65
6. redukcja żeliwna dwukołnierzowa DN 100/DN65
7. filtr siatkowy DN 65
8. odcinek prosty żeliwny z gwintem DN40, L-200 mm
9. wodomierz DN80
10. odcinek prosty żeliwny z gwintem DN40, L-120 mm
11. zasuwa kołnierzowa DN 65

wymiary podano w [cm]

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Pieńsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		Projekt: TECHNICZNY	Skala: 1:25
Inwestycja: BUDOWA TRYBUNY WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ZADASZENIEM, BUDOWA URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH NA TERENIE MOSIR W RUDNIKU NAD SANEM, UL. A. MICKIEWICZA, DZ. NR 5180/17, 2631/6	Inwestor: GMINA MIASTO RUDNIK NAD SANEM UL. RYNEK 40 37-420 RUDNIK NAD SANEM	Data: 24.08. 2022	Nr rys. 04KT
	Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Katarzyna Troczka	Podpis:	
	Uprawnienia: 83/DOŚ/08		
	Sprawdzający branży sanitarnej: inż. Anna Duchnowska	Podpis:	
	Uprawnienia: 100/DOŚ/06		
Tytuł rysunku: KOMORA WODOMIERZOWA			