
86.6°
3.3°
0.0°
-1.5°
-0.5°
0.7°
3.3°
0.0°
86.5°
-80.9°
-0.4°
0.4°
-98.2°
85.0°
3.8°
P11
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A9.1
A9.2
A10
A11
1:100
1:1000
komora pomp szer.=1.5m
studnia Ø1.2m
Proj. włączenie kanału A1–A28 PVC200, Rz.d.=164.21
Skrzyżowanie z proj. Kan_T PE110x6.6, Rz.d.=167.70
studnia Ø1.2m
studnia Ø1.2m
studnia Ø1.2m
studnia Ø1.2m
studnia Ø1.2m
studnia Ø1.0m
studnia Ø1.0m
studnia Ø1.0m
Istn. ogrodzenie
studnia Ø1.0m
studnia Ø1.0m
Istn. ogrodzenie
studnia Ø1.0m
studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału A11–A11' PVC200, Rz.d.=166.66

OZNACZENIE PROFILU: P11
POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

	P11	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A9.1	A9.2	A10	A11
RZĘDNA TERENU ISTN.	169.20	169.20	168.98	168.97	168.96	168.95	168.93	168.91	168.90	168.70	168.67	168.64	168.60	168.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	164.21	164.20	164.35	164.47	164.58	164.70	164.84	164.96	165.08	165.19	165.27	165.34	165.42	165.66
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	4.99	5.00	4.63	4.50	4.38	4.25	4.09	3.95	3.82	3.51	3.40	3.30	3.18	2.84
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.5% 244.1m											1.14% 21.0m	0.5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC200 L=198.9m								PE200 L=45.1m				
ODLEGŁOŚCI	0.0	1.7	29.3	53.5	76.6	100.3	128.0	152.2	175.3	198.9	213.2	227.4	244.1	265.1
	1.7	27.6	24.2	23.1	23.7	27.7	24.2	23.1	23.6	14.3	14.2	16.7	21.0	25.4
HEKTOMETRY	P11	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A9.1	A9.2	A10	A11
	0					1				2				


-5.1°
9.7°
0.5°
-1.0°
-0.1°
-0.1°
-90.7°
-3.3°
-0.1°
-0.1°
89.5°
-89.1°
0.0°
Proj.R.O.Dwudz.
ø160, L=3.0m
Proj.R.O.Dwudz.
ø160, L=3.0m
Proj.R.O.Dwudz.
ø110, L=3.0m
Proj.R.O.Dwudz.
ø110, L=3.0m
Proj.R.O.Dwudz.
ø160, L=3.0m
Proj. rura ochronna PE
ø315, L=7.0m
Proj. rura ochronna PE
ø315, L=8.0m
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A1
A1'
A19
A20
A21
A22
A23
studnia ø0.425m
studnia ø0.425m
Istn. wod. w32
studnia ø0.425m
studnia ø0.425m
Proj. kabel energ.
Proj. kabel energ.
studnia ø0.425m
studnia ø0.425m
studnia ø0.425m
A1–A28
155.00m
n.p.m.
studnia ø1.2m
Proj. włączenie do kanału P11 PVC200, Rz.d.=164.21
Istn. kabel telek. t
studnia ø1.2m
Istn. gaz. g65
Istn. gaz. g160
Istn. wod. w160
studnia ø1.2m
studnia ø1.0m
studnia ø1.0m
Istn. wod. w160
Istn. gaz. g160
studnia ø1.0m
Istn. gaz. g65
Istn. kabel telek. t
Istn. kabel energ. 3eS
studnia ø1.0m
168.46
168.40
168.60
168.53
168.42
168.36
168.30
169.20
169.08
168.88
168.50
168.80
168.80
168.83
165.79
165.96
166.07
166.21
166.44
166.56
166.69
164.21
164.26
164.33
164.58
164.86
164.92
165.09
2.67
2.44
2.53
2.32
1.98
1.80
1.61
4.99
4.82
4.55
3.92
3.94
3.88
3.74
206.2m
0.5%
PVC200 L=227.2m
PVC200
290.5
324.8
346.2
375.8
420.5
444.9
471.2
34.3
21.4
29.6
44.7
24.4
26.3
0.0
9.5
25.0
75.2
131.1
141.7
177.0
9.5
15.5
50.2
55.9
10.6
35.3
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A1
A1'
A19
A20
A21
A22
A23
3
4
0
1


-0.2°
0.5°
-89.9°
88.1°
0.5°
0.0°
-90.7°
0.1°
-90.7°
0.0°
0.0°
0.0°
89.8°
0.1°
Proj.R.O.Dwudz.
ø160, L=3.0m
A24
A25
A26
A27
A28
A28
A29
A29'
A28
SRP2/P1
Proj. rura ochronna PE
ø315, L=30.0m
granica działki
studnia ø1.0m
studnia ø1.0m
Proj. wod. w32
Istn. kabel energ. 3eS
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału A26–A37 PE200, Rz.d.=165.93
Proj. włączenie kanału A30–A47 PVC200, Rz.d.=165.93
studnia ø1.0m
Istn. gaz. gw700
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału A28–A28' PVC200, Rz.d.=166.38
Proj. włączenie kanału A27–A49 PVC200, Rz.d.=166.38
A28–A28'
155.00m
n.p.m.
studnia ø1.0m
Proj. włączenie do kanału A1–A28 PE200, Rz.d.=166.38
Proj. włączenie kanału A28'–A29'' PVC200, Rz.d.=166.39
A28'–A29''
155.00m
n.p.m.
granica działki
Proj. włączenie do kanału A28–A28' PVC200, Rz.d.=166.39
studnia ø0.425m
studnia ø0.425m
budynek
A27–A49
155.00m
n.p.m.
studnia ø1.0m
Proj. włączenie do kanału A1–A28 PE200, Rz.d.=166.38
studnia rozprężna ø1.2m
168.86
168.90
168.90
168.60
168.60
168.60
168.60
168.60
168.70
168.75
168.75
168.60
168.70
165.34
165.64
165.93
166.13
166.38
166.38
166.39
166.39
166.62
166.73
166.82
166.38
166.71
3.52
3.26
2.97
2.47
2.22
2.22
2.21
2.21
2.08
2.02
1.93
2.22
1.99
433.8m
0.5%
1.8m
0.5%
87.3m
3%
11.1m
L=384.7m
PE200 L=49.1m
PVC200 L=87.3m
PVC200
227.0
286.4
345.3
384.7
433.8
0.0
1.8
0.0
47.1
67.7
87.3
0.0
11.1
50.0
59.4
58.9
39.4
49.1
1.8
47.1
20.6
19.6
11.1
A24
A25
A26
A27
A28
A28
A28'
A28'
A29
A29'
A29''
A28
SRP2/P1
2
3
4
0
0
0



-3.8°
11
SRP1/P11
A11
A11–A11'
155.00m
n.p.m.
studnia ø1.0m
Proj. włączenie do kanału P11 PVC200, Rz.d.=165.66
studnia rozprężna P1/P11 ø1.2m
Skrzyżowanie z proj. Kan_T PE110x6.6, Rz.d.=167.10
Istn. wod. w160
proj. włączenie kanału Kan_T PE110, Rz.d.=167.10
168.50
168.60
165.66
166.66
166.74
2.84
1.84
1.86
2%
4.1m
0.0
4.1
4.1
11
A11
SRP1/P11
0
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
wł1
155.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
RZĘDNA DNA WYKOPU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
wł1 SRP11/Wł
studnia ø1.0m, Rz.d.=167.28
studnia ø1.2m, Rz.d.=167.30
168.80
168.80
167.28
167.30
167.28
167.30
1.52
1.50
0.5%
4.5m
PVC200
0.0
4.5
4.5
wł1 SRP11/Wł
0

NIP 794-182-16-26 KRS 0000591667 REGON 363254305

Eko- Projekt Sp. z o.o.

ul. Głęboka 28
37-200 Przeworsk

www.ekoprojektprzeworsk.pl
e-mail: ekopoczta@o2.pl

tel. 531-791-661
tel. 16 649-02-41

"EKO-PROJEKT"
PRZEWORSK
Inż. Iwona Jartym

INEWSTOR:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem

TEMAT:

"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI
NA DZIAŁKACH nr ew. 1156, 1157, 1159, 1160, 1162, 1165, 1166,
3384/2, 3384/7, 3384/6, 3384/8, 3384/9, 1155/2, 1155/3, 1158/1, 1158/2,
1161/1, 1161/2, 1164/1 i 1164/2, w miejscowości KOPKI
sołectwo CHAŁUPKI przy drodze krajowej nr 77, gm. RUDNIK NAD SANEM"

Branża SANITARNA	OBIEKT **SIEĆ KANZACJI SANITARNEJ** ***Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW***			Nr rys.
Data 2022	TREŚĆ **PROFILE PODŁUŻNE**			Ilość rys.
	Imię i nazwisko	Nr i specjalność uprawnień	Podpis	Stadium PB
Opracowała:	inż. Iwona Jartym		sanit.	
Projektował:	mgr inż. Lucyna Łakomy	PDK/0030/POOS/09		Skala 1:500 sanit.
Sprawdził:	mgr inż. Bogdan Jucha	UAN/III/7342/113/98		Nr arch sanit.

EKO PROJEKT
mgr inż. Lucyna Łakomy
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
NR EWID PDK/0030/POOS/09

EKO PROJEKT
mgr inż. Bogdan Jucha
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej,
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Nr EWID UAN/III/7342/113/98