




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Nisku  
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13  
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11



Nisko, dnia 22.03.2017r.

PSK.453.3.2.2017

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.), § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, 4 i 6, ust. 3 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r., poz. 328), po analizie sprawozdania z badania wykonanego przez Pracownię Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli próbki wody z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Chopina pobranej w ramach nadzoru sanitarnego 14.02.2017r. w SPZZOZ gabinet fizykoterapii w Rudniku nad Sanem ul. Chopina (sprawozdanie Nr: POL/HK.490-1-17/17 z dnia 20.02.2017r., data wpływu: 02.03.2017r.) oraz po analizie sprawozdania z badania wykonanego przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie, próbki wody z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Chopina, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 11.01.2017r. w Caritas Rudnik nad Sanem ul. Mickiewicza (Spr. Nr SB/16679/03/2017 z dnia 07.03.17r., data wpływu: 20.03.2017r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

### stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego  
w Rudniku nad Sanem ul. Chopina

## UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w dniach 14.02.2017r. w SPZZOZ gabinet fizykoterapii w Rudniku nad Sanem ul. Chopina oraz 11.01.2017r. w Caritas Rudnik nad Sanem ul. Mickiewicza w badanym zakresie wykazały ich zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

*Decyzję o jakości wody z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Chopina, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r., poz. 328).*

### Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutaj Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Nisku

lek. med. *Maria Budkowska*

### Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem ul. Kilińskiego 16, 37-420 Rudnik nad Sanem
2. A/a

### Do wiadomości:

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem