



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
Raławice, ul. Rudnicka 13
37-400 Nisko
tel. (15) 841-20-10**

Raławice, 4 marca 2025r.

PSK.9011.1.8.2025

**OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem za rok 2024**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem za 2024r.

Mieszkańcy gminy i miasta Rudnik nad Sanem zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez dwa wodociągi sieciowe zlokalizowane w Rudniku nad Sanem przy ul. Chopina oraz przy ul. Stróżańskiej.

Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem ul. Kilińskiego 16, 37-420 Rudnik nad Sanem, który jest jednocześnie odpowiedzialny za jakość wody podawanej przez wymieniony wyżej wodociąg.

Wodociągi sieciowe w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej i przy ul. Chopina oparte są na ujęciach wód podziemnych. Wodociąg przy ul. Stróżańskiej zasilany jest przez trzy studnie wiercone, natomiast wodociąg przy ul. Chopina przez cztery studnie wiercone. Stan sanitarno-techniczny wszystkich studni, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody w 2024 roku był prawidłowy.

W tabeli poniżej przedstawiono dane dot. ww. wodociągów:

Wodociąg	Wielkość produkcji [m ³ /d)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (szacunkowa)	Zaopatrywane miejscowości	Sposób uzdatniania/ dezynfekcja	Ocena jakości wody na koniec 2024r.
<i>Rudnik nad Sanem ul. Stróżańska</i>	466	4100	<i>Rudnik nad Sanem, Przędzel</i>	<i>napowietrzanie, korekta pH, filtracja/ dezynfekcja podchlorynem sodu wg zaleceń</i>	woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia
<i>Rudnik nad Sanem ul. Chopina</i>	387	3800	<i>Rudnik nad Sanem, Chałupki, Kopki</i>	<i>napowietrzanie, korekta pH, filtracja/ dezynfekcja podchlorynem sodu wg zaleceń</i>	woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia

Na obszarze zaopatrywanym przez ww. urządzenia wodociągowe znajduje się 17 punktów zgodności wyznaczonych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Punkty zgodności są równomiernie rozmieszczone w strefach zaopatrzenia, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zadeklarowało w stosunku do nich spełnienie wymagań dla badanych parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem, w 2024r. pobrano z tego obszaru 14 próbek wody do badań. Zakres badań obejmował parametry grupy A oraz parametry grupy B zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Wewnętrzna kontrola jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych w Rudniku nad Sanem przy ul. Chopina i przy ul. Stróżańskiej w 2024 roku prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem była zgodna z zakresem i częstotliwością określonymi w ww. rozporządzeniu oraz sporządzonym na tej podstawie harmonogramem pobierania próbek wody na 2024r., uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nisku.

Według danych PPIS w Nisku pozyskanych od producenta wody, z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało w 2024r. ok. 7900 konsumentów, co stanowi ok. 82 % mieszkańców na terenie miasta i gminy Rudnik nad Sanem. Pozostałe 18 %

to osoby, które nadal korzystają z wody z indywidualnych ujęć, której jakość nie jest kontrolowana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

*Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonanych w 2024r., dostarczanej mieszkańcom gminy i miasta Rudnik nad Sanem, nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku stwierdza, że **mieszkańcy gminy i miasta Rudnik nad Sanem korzystający z wody dostarczanej z wodociągów sieciowych w Rudniku nad Sanem ul. Stróżańska i ul. Chopina** spożywali wodę ocenioną na koniec 2024r. jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn.: bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych.*

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nisku
mgr inż. Magdalena Rachwał
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem
2. A/a